




Dall'atrio di ingresso si accede al Primo Piano attraverso la piattaforma elevatrice presente nel corpo scale originario del fabbricato. Il piano di imbarco/sbarco dell'elevatore è più basso di circa 18cm rispetto al livello dell'atrio di ingresso e i due livelli sono raccordati mediante rampa con pendenza pari al 6,7% circa e con uno sviluppo lineare di circa 250cm. La tastiera esterna della piattaforma elevatrice rispetto al pavimento è di 113cm e non ha tasti a rilievo né in braille. Mentre la tastiera interna posta ad altezza di 111cm dal pavimento interno presenta i tasti in braille e a rilievo. La luce libera di passaggio delle porte è pari a circa 94cm, la larghezza interna della cabina 102cm e la profondità interna 140cm.



COMUNE DI ANDRANO
PROV. DI LECCE

ANDRANO PER TUTTI

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

A.04h.P.M.

dicembre 2023
scala 1:50
REV. 00

ANALISI
04h
PALAZZO DEL MUNICIPIO
*Fruibilità interna
(verticale)*

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI