



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Spazi Interni

L'edificio si sviluppa su 2 piani fuori terra. Il Piano Rialzato ospita:
1. la Reception, nell'atrio di ingresso, gli uffici dei Vigili Urbani, della Protezione Civile, uno spazio destinato a Laboratorio, con stanza insonorizzata, e gestito da L'Adelfia, sull'ala Est; gli Uffici della Pro Loco, la Biblioteca, il Centro di Alfabetizzazione sull'ala Ovest. Sempre nell'ala Ovest e con ingresso da Via Bramante, si trova il Centro Anziani di nuova realizzazione (e di prossima inaugurazione);
2. Al Primo Piano si trovano gli uffici dell'Amministrazione Comunale; sull'ala prospiciente Piazza Unicef trovano posto gli uffici del Sindaco, la Sala della Giunta Comunale, l'ufficio del Segretario e la sala del Consigliere di Minoranza; nell'ala a Est gli Uffici dell'Ufficio tecnico Comunale (Lavori pubblici e Edilizia Privata); nell'ala Ovest, invece, l'Anagrafe/Ufficio Elettorale, gli Uffici del S.U.A.P., l'Ufficio del Protocollo, l'Ufficio del Comandante della Polizia Municipale e l'Ufficio Tributi con l'Ufficio Ragioneria; in fondo l'archivio del comune non aperto al pubblico. Dall'atrio di ingresso si accede al Primo Piano attraverso la piattaforma elevatrice presente nel corpo scale originario del fabbricato. Il piano di imbarco/sbarco dell'elevatore è più basso di circa 18cm rispetto al livello dell'atrio di ingresso e i due livelli sono raccordati mediante rampa con pendenza pari al 6.7% circa e con uno sviluppo lineare di circa 250cm. La tastiera esterna della piattaforma elevatrice rispetto al pavimento è di 113cm e non ha tasti a rilievo nè in braille. Mentre la tastiera interna posta ad altezza di 111cm dal pavimento interno presenta i tasti in braille e a rilievo. La luce libera di passaggio delle porte è pari a circa 94cm, la larghezza interna della cabina 102cm e la profondità interna 140cm.
Servizi igienici
I servizi igienici si trovano ai due estremi del lato principale dell'edificio, sia al Piano rialzato e sia al Piano Primo. Il bagno riservato alle persone con disabilità si trova solo al piano rialzato nel lato Ovest dell'edificio.
Uscite di sicurezza
Il piano rialzato presenta uscite di sicurezza su tutti e tre i lati interni e conducono al cortile interno che è collegato con Via Bernini. Anche il Piano Primo presenta 3 uscite di sicurezza, due delle quali collegate con scale esterne che conducono nello stesso cortile interno, mentre la terza è collegata con il blocco verticale interno che collega i due piani del fabbricato e contiene la piattaforma elevatrice e che conduce direttamente sulla piazza antistante.



Vista aerea (da Google Maps)

CRITICITA'
Non è presente un servizio igienico-sanitario riservato alle persone con disabilità al piano primo dell'edificio.

Assenza di pista tattile o qualsiasi segnale tattile plantare all'interno dell'edificio che segnalino la presenza di servizi/uffici alle persone con disabilità sensoriali, sia esse come normali cittadini sia come possibili dipendenti/operatori. La normativa impone la pista tattile che conduca all'ingresso dell'edificio, all'ufficio informazioni, ai corpi scala e all'ascensore, agli uffici aperti al pubblico, ai servizi igienici riservati, alle uscite di emergenza/luogo statico sicuro. Inoltre è necessaria almeno una mappa tattile per piano e che sia individuabile con apposito segnale a terra; una piccola mappa tattile all'esterno degli edifici che indichi la posizione dei sanitari; cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta degli uffici accessibili al pubblico.



COMUNE DI ANDRANO
PROV. DI LECCE

ANDRANO PER TUTTI

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ANALISI
04I
PALAZZO DEL MUNICIPIO
Fruibilità interna
(Segnaletica)

A.04I.P.M.
dicembre 2023
scala 1:500
REV. 00

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI