

Spazi Interni

L'edificio si sviluppa su 2 piani fuori terra. Il Piano Rialzato, ospita le aule didattiche e i servizi riservati agli alunni che si affacciano sull'atrio, gli uffici riservati ai docenti, la segreteria e il dirigente scolastico, e i servizi riservati al personale docente.

Al Primo Piano troviamo le altre aule, i laboratori e i servizi igienici. I due piani sono collegati da due rampe di scale e da una piattaforma elevatrice di recente installazione, avente luce libera di passaggio della porta 80cm, larghezza utile cabina 80cm, profondità utile 120cm. Il corpo scale dove si trova anche la piattaforma elevatrice è compartimentato con porte tagliafuoco.

Servizi igienici

Il blocco dei servizi igienici, riservati agli alunni, si trovano a sinistra dell'ingresso principale e si affacciano sull'atrio dei due rispettivi piani. Quelli riservati ai docenti invece sono nell'ala dove si trova la parte amministrativa/dirigenziale. Ci sono due bagni riservati alle persone con disabilità, uno per piano. Quello al piano rialzato è riservato ai docenti.

Scale





I gradini sono marcati con strisce antiscivolo di colore nero (il gradino è in pietra di colore chiaro)

Uscite di sicurezza

Le U.S. sono: al piano rialzato, all'ingresso su Via del Mare, all'ingresso verso Via L. De Petris e la terza nel cortile di pertinenza attraverso una scala di sicurezza. Al Piano Primo invece, attraverso il corpo scale principale dove si trova pure la piattaforma elevatrice, altre due attraverso le due scale di sicurezza che conducono nel cortile esterno

CRITICITA'

Assenza di pavimentazione tattile per la segnalazione delle scale, sia in quella principale e sia in quelle di sicurezza. Assenza di segnalazione Braille sul corrimano per segnalare l'inizio e la fine della rampa di scale. Per i servizi igienici si rimanda alle tavole dedicate (A.02d.I.C. e A.02e.I.C.).



COMUNE DI ANDRANO
PROV. DI LECCE

ANDRANO PER TUTTI

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ANALISI
05e
ISTITUTO COMPRENSIVO
Fruibilità Interna

A.05e.I.C.
settembre 2023
scala 1:5000
REV. 00

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI