

1.



2.



3.




4.



5.




6.



7.



8.



9.



10.

**Spazi Interni**

L'edificio si sviluppa su un unico piano, su cui sono distribuiti i vari ambienti e funzioni.

Lo spazio centrale è stato suddiviso in 4 spazi con diverse funzioni più la Hall di ingresso intorno al pozzo luce centrale. Ai lati del corpo centrale, si sviluppano gli uffici con i servizi riservati al personale, la cucina, la sala da pranzo, la stanza per la riabilitazione, il laboratorio, l'ufficio riservato alla/o psicologa/o con annesso bagno adattato (vedi Tavola A.08f.C.D.). I bagni degli operatori, presenta un antibagno con 2 lavabi con colonna di sostegno ed un wc avente la luce libera di passaggio della porta pari a 62cm, porta a battente che apre nell'antibagno e sbatte su uno dei due lavabi (foto n. 2). La luce libera di passaggio del refettorio è di 79cm a due ante; i tavoli sono di due tipi ed hanno diverse altezze; una tipologia ha un'altezza del filo inferiore di 69cm mentre quello del filo superiore di 80cm; un'altra tipologia invece l'altezza inferiore è pari a 70cm e quella superiore 72cm.

Sul lato opposto a quello di ingresso si affaccia sullo spazio centrale il bagno riservato alle persone con disabilità, che presenta una tazza alta da disabili con cassetta a zaino, il lavabo ergonomico ed una doccia a pavimento, ma anche un lavabo standard con colonna di sostegno, un wc standard con cassetta a zaino ed un bidet.

Un altro servizio riservato alle persone con disabilità è annesso alla stanza della psicologa (vedi Tavola A.04f.C.D.)

All'interno del laboratorio di pittura è presente un piano di lavoro che ha altezza inferiore di 73cm, altezza superiore 82cm; nella parte inferiore al livello dei piedi, è presente una barra (foto 5). Mentre quello all'interno del laboratorio di ceramica, il piano di lavoro ha un'altezza inferiore di 64cm ed un'altezza superiore di 78cm.



**CRITICITA'**

Assenza di pista tattile o qualsiasi segnale tattile plantare all'interno dell'edificio che segnalino la presenza di servizi/uffici alle persone con disabilità sensoriali, sia esse come normali cittadini sia come possibili dipendenti/operatori. La normativa impone la pista tattile che conduca all'ingresso dell'edificio, all'ufficio informazioni, ai corpi scala e all'ascensore, agli uffici aperti al pubblico, ai servizi igienici riservati, alle uscite di emergenza/luogo statico sicuro. Inoltre è necessaria almeno una mappa tattile per piano e che sia individuabile con apposito segnale a terra; una piccola mappa tattile all'esterno degli edifici che indichi la posizione dei sanitari; cartellini con scritte in braille e a stampatello a rilievo sulla porta degli uffici accessibili al pubblico.



**COMUNE DI ANDRANO**  
**PROV. DI LECCE**

**ANDRANO PER TUTTI**

**P.E.B.A.**  
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**ANALISI**  
**08e**  
**CENTRO DIURNO**  
**"DON TONINO BELLO"**  
*Fruibilità interna*

**A.08e.C.D.**

dicembre 2023  
scala 1:500  
REV. 00

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA  
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI